OBEC LUČIVNÁ

Stavebný úrad

HLAVNÁ 208/33, 059 31 LUČIVNÁ

Spoločný obecný úrad Svit

Číslo: 17/2024/04-Hy Vo Svite, 24. mája 2024

Vybavuje: Ing. Jana Hybenová, tel.: 052/7875115, mail: jana.hybenova@svit.sk

STAVEBNÉ POVOLENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník - Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 v zastúpení splnomocnenca Márie Matvejovej, bytom L. Svobodu 2584/68, 058 01 Poprad podal dňa 16.01.2024 na Obec Lučivná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku líniovú stavbu **„ES LUČIVNÁ – úprava VN v obci Lučivná“** na pozemkoch KN-C 686/1, 207/1, 209, 735/1, 1001/1, 757/1, 885/4, 595, 403/1 a KN-E 823/1, 823/2, 824/3, 824/4, 825/3, 826/1, 829, 830, 832, 833, 1811/4, 1811/3, 207, 206, 205/2, 205/1, 204/2, 204/1, 203/1, 202, 201, 200, 199/1, 198/2, 198/1, 197/1, 196, 195, 194/1, 193/4, 193/3, 193/1, 192, 193/2, 191, 190, 189, 187, 186, 185/2, 185/1, 184/2, 184/1, 183, 182, 181, 179/2, 179/1, 178/2, 178/1, 177, 176, 175, 174/2, 174/1, 173, 174/2, 1801/2, 438/1, 172, 171, 170, 169/2, 169/1, 168, 167, 166, 165/2, 165/1, 1801/1, 1811/2 v k. ú. Lučivná v extraviláne obce Lučivná. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie, ktoré bolo dňa 24.01.2024 prerušené výzvou.
Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Lučivná pod č. 198/2023/03-Hy zo dňa 18.09.2023, právoplatnosť nadobudlo dňa 27.10.2023.

Obec Lučivná, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

inžinierska líniová stavba **„ES LUČIVNÁ – úprava VN v obci Lučivná“** na pozemkoch KN-C 686/1, 207/1, 209, 735/1, 1001/1, 757/1, 885/4, 595, 403/1 a KN-E 823/1, 823/2, 824/3, 824/4, 825/3, 826/1, 829, 830, 832, 833, 1811/4, 1811/3, 207, 206, 205/2, 205/1, 204/2, 204/1, 203/1, 202, 201, 200, 199/1, 198/2, 198/1, 197/1, 196, 195, 194/1, 193/4, 193/3, 193/1, 192, 193/2, 191, 190, 189, 187, 186, 185/2, 185/1, 184/2, 184/1, 183, 182, 181, 179/2, 179/1, 178/2, 178/1, 177, 176, 175, 174/2, 174/1, 173, 174/2, 1801/2, 438/1, 172, 171, 170, 169/2, 169/1, 168, 167, 166, 165/2, 165/1, 1801/1, 1811/2 v k. ú. Lučivná v extraviláne obce Lučivná sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Členenie stavby

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody
- úsek 01: VNK, montáž
- úsek 02: VNV, demontáž

- úsek 03: NNK, montáž
- úsek 04: NNV, montáž
- úsek 05: NNV, demontáž

PS 01 Trafostanice
- úsek 01: TS 0516-0004 Hlavná, montáž
- úsek 02: TS 0516-0004 Hlavná, demontáž
- úsek 03: TS 0516-0005 Družstevná, montáž
- úsek 04: TS 0516-0004 Požiarna zbrojnica, demontáž

Popis stavby
Z dôvodu výstavby novej ES 110/22kV Lučivná je potrebná úprava existujúcej VN a NN siete v danej lokalite. Predmetom stavby „ES LUČIVNÁ – úprava VN v obci Lučivná“ je kabelizácia dvoch vzdušných VN prípojok, NN siete v uličke pri škole a zriadenie dvoch nových distribučných kioskových trafostaníc TS 0516-0004 Hlavná a TS 0516-0005 Družstvo, ktoré budú náhradou za existujúce stožiarové.

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody
Úsek 01: VNK, montáž a úsek 02: VNV, demontáž
Z existujúceho VNV stĺpa č. V499(525)_7 odbočia dva VNK 2x3x0-NA2XS2Y 150/25, jeden bude napájať koncovú trafostanicu TS 0516-0004 Hlavná, druhý priebežnú trafostanici TS 0516-0005 Družstvo a potom sa ukonči na existujúcej cudzej trafostanici TS 0516-0008 SnowPark. Prechod vzduch-zem sa zrealizuje cez dva oproti sebe umiestnené zvislé UV s OP na výstupe. UV-L6 bude odpájať koncovú TS 0516-0004 Hlavná a UV-L7 bude odpájať priebežnú TS 0516-0005 Družstvo a cudziu TS 0516-0008 SnowPark. Križovanie cesty a potoka Mlynica sa zrealizuje spoločným riadeným mikro tunelovaním s uložením VN kábla v chráničke Ø160 s min. hĺbkou 1,2 m pod úrovňou vozovky a dnom koryta. Štartovacie a cieľové jamy budú vzdialené min. 1,0 m od päty násypu a min. 5,0 m od brehovej čiary toku. Súbeh VNK s potokom musí byť vo vzdialenosti min. 5,0 m. Do výkopu sa priloží chránička HDPE 40 pre optický kábel s podzemnými komorami Romold pre budúce optické spojovanie optických káblov. Demontáž VNV sa zrealizuje po uvedení VNK do prevádzky.

Úsek 03: NNK, montáž
Z novo postavenej TS 0516-0004 Hlavná sa vyvedú 3 x NAYY 4x150 na najbližší existujúci 2x10,5/10, kde sa cez káblové spojky napoja na 120NFA, doplnia sa OP. Z novo postavenej TS 0516-0005 Družstvo sa vyvedú dva NNK spoločným výkopom k potoku, kde jeden napája sieť pred potokom a druhý uličku k škole za potokom. Tretí NNK sa po pretlaku miestnej komunikácie napojí na najbližší PB NN siete. Pri kabelizácii uličky k škole sa nový NNK zaslučkuje do troch pilierových SR, z ktorých budú napájaní existujúci zákazníci odberatelia. Do výkopu sa priloží chránička HDPE 40 pre optický kábel. Zapojenie a istenie NN siete sa zrealizuje podľa jednopólovej schémy istenia s časom odpojenia nepresahujúcim 5 s. Pre uzemnenie vodiča PEN, skríň a obmedzovačov prepätia bude použitý pásik FeZN 30x4, ktorý bude uložený do káblovej ryhy zasypaný zeminou. Po uložení kábla do výkopu a zasypaní káblovej ryhy sa povrch upraví do pôvodného stavu.

Úsek 04: NNV, montáž a úsek 05: NNV, demontáž
Pri novo postavenej TS 0516-0004 Hlavná sa medzi existujúcimi DB a JB zrealizuje nový prepoj NFA2X 4x120, na JB sa naspojkuje na existujúcu NFA, VRIS2 sa zdemontuje, zemné káble sa zrušia. Pri potoku sa postaví nový DB, z ktorého bude pokračovať NFA2X 4x120 po stĺpoch zrušenej VN prípojky na prvý JB pri demontovanej trafostanici Požiarna zbrojnica. V NN sieti na družstve sa prechodový PB vymení za nový 10,5/10.

PS 01 Trafostanice

Úsek 01: TS 0516-0004 Hlavná, montáž a úsek 02: TS 0516-0004 Hlavná, demontáž

V rámci stavby sa pôvodná TS 0516-0004 Hlavná nahradí novou kioskovou koncovou trafostanicou, umiestnenou na parc. č. KN-E 832 v k, ú. Lučivná, ktorá posunie bližšie k ceste. Natočí sa dverami na NNR k domu stojacemu v susedstve. Vyzbrojí sa trafom 400 kV s prevodom 22/04 kV, preto sa NN prepoj zdvojnásobí. Napájací VNK, ktorý bude odpájaný UV-L6, sa ukončí na poistkových spodkoch VN skrine káblovými koncovkami vnútornými. Prechody VNK a NNK sa utesnia. Trafostanica sa osadí na zhutnené štrkové lôžko. Okolie trafostanice sa po zaústení VN a NN káblov zasype zeminou a zhutní. Okolo trafostanice sa zriadi betónový chodník z prednej strany 1,5 m široký, z bočnej strany široký 1,0 m a z ostatných strán o šírke 0,5 m.

Úsek 03: TS 0516-0005 Družstevná, montáž a úsek 04: TS 0516-0004 Požiarna zbrojnica, demontáž

Nová kiosková priebežná trafostanica Družstevná TS-KKKT sa umiestni na vytýčenú parcelu č. KN-E 165/1 v k. ú. Lučivná cca 20 m od miestnej komunikácie. Natočí sa dverami NNR do poľa. Vyzbrojí sa trafom 400 kV s prevodom 22/04 kV, preto sa NN prepoj zdvojnásobí. Napájací VNK, ktorý bude odpájaný UV-L7, sa ukončí vo VNR-KKKT T-konektormi, taktiež aj VNK pokračujúci k TS SnowPark. Trafostanica sa osadí na zhutnené štrkové lôžko. Okolie trafostanice sa po zaústení VN a NN káblov zasype zeminou a zhutní. Okolo trafostanice sa zriadi betónový chodník z prednej strany 1,5 m široký, z bočnej strany široký 1,0 m a z ostatných strán o šírke 0,5 m.

Trafostanica TS0516-0006 Požiarna zbrojnica – existujúca 2,5 stĺpová trafostanica bude demontovaná bez náhrady.

Základné údaje o stavbe:

-	VN zemný kábel	3x20 NA2XS2Y 1x150 RM	870,0 m
-	NN zemný kábel	NAVY 4x150	610,0 m
-	NN zemný kábel	NAYY 4x240	290,0 m
-	Trafostanica TS0516-0004 Hlavná Lučivná		1 ks
-	Trafostanica TS0516-0005 SnowPark		1 ks

Účel stavby: Predmetná stavba má v zmysle § 43a, ods. 3, písm. i) stavebného zákona charakter inžinierskej stavby – diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare.

Zodpovedný projektant: autorizovaný stavebný inžinier Ing. Božena Kajňáková, ev. č. 4306*Z*A2, VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Pre uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje podľa § 66 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

1. Inžinierska líniová stavba bude umiestnená podľa územného rozhodnutia vydaného Obcou Lučivná pod č. 198/2023/03-Hy zo dňa 18.09.2023, právoplatnosť nadobudlo dňa 27.10.2023
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie pre stavebné povolenie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná vo februári 2024 a overená Ing. Boženou Kajňákovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou, ev. č. 4306*Z*A2 a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
3. Zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho odsúhlasenia projektantom a bez povolenia stavebného úradu.

4. Projektant stavby v zmysle § 46 ods. 1. stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovanej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
5. Vytýčenie stavby stavebník zabezpečí fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činností a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom podľa vytyčovacej siete, z ktorej sa v teréne vytýči priestorová poloha stavby podľa trasy a vytyčovacieho výkresu.
6. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
7. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí a rozvodov za prítomnosti ich vlastníkov resp. správcov za účelom ich presného zamerania a vytýčenia v teréne. Počas výstavby zohľadniť polohu všetkých existujúcich rozvodov inžinierskych sietí v zmysle presného vytýčenia ich polohy a podľa podmienok vlastníkov resp. správcov rozvodov.
8. Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení.
9. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich podzemných vedení výkopové práce prevádzať ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať, len so súhlasom vlastníka resp. príslušného správcu. Pri realizácii dodržať priestorovú normu o križovaní a súbehu inžinierskych sietí (STN 73 6005), technické normy a rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných resp. nadzemných vedení inžinierskych sietí a ustanovenia platných právnych predpisov č. 251/2012 Z. z. o energetike, č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom znení.
10. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a dodržiavať všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb. Dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, jeho vykonávacích vyhlášok, príslušné normy a platné predpisy.
11. Stavebník je povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nebola spôsobená škoda na cudzích nehnuteľnostiach a na majetku, v prípade spôsobenia škody je stavebník povinný ju nahradiť na vlastné náklady.
12. Stavenisko je potrebné zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám. Stavenisko bude vybavené a upravené v súlade s POV projektovej dokumentácie. Stavebný materiál, stavebnú suť a zeminu skladovať výlučne v priestore staveniska. Dodržať požiadavky vyplývajúce z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
13. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, oprávneným zhotoviteľom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží živnostenský list resp. výpis z obchodného registra, ktorým preukáže, že zhotoviteľ je oprávnený pre uskutočnenie stavby.
14. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, v zmysle ust. § 46a, stavebného zákona tak, aby nedošlo k škodám na cudzom majetku.
15. V súlade s ust. §46d stavebného zákona bude na stavbe stavbyvedúcim vedený stavebný denník so záznamom o všetkých dôležitých údajov o stavebných prácach, vykonaní štátneho stavebného dohľadu, dozoru projektanta a o činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a postup výstavby.

16. Predpokladaná lehota na dokončenie stavby je do 24 mesiacov od začatia stavebných prác a po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
17. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť tunajšiemu úradu termín začatia stavby.
18. Stavebník podľa ust. § 66 ods. 3 písm. j/ označí stavbu na viditeľnom mieste tabuľkou, na ktorej uvedie č. rozhodnutia, ktorým stavba bola povolená, meno stavebníka, kto zodpovedá za vedenie stavby a termín ukončenia stavby.
19. Dodržať podmienky SPP-distribúcia, a. s., Bratislava v zmysle vyjadrenia č. TD/NS/0358/2023/Hy zo dňa 07.06.2023 – Žiadame dodržať všeobecné podmienky. Oznámiť začatie prác najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. Pri realizáciu el. káblov dôjde ku križovaniu a súbehu exist. STL plynovodmi s prípojkami PE a miesto križovania je preto potrebné realizovať v zmysle priestorovej normy STN 73 6005.
20. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a. s., Bratislava v zmysle vyjadrenia č. 6612309605 zo dňa 05.04.2023 - dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií.
21. Dodržať podmienky Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Poprad v zmysle vyjadrenia č. 9219/2023 a 9439/2023 zo dňa 12.04.2023 –Dodržať ochranné pásmo vo vzdialenosti 1,8 m na obidve strany vodovodného a kanalizačného m vedenia. Ako chráničky pre káblové vedenia nepoužívať HDPE čiernej farby s modrými pruhmi.
22. Dodržať podmienky Ministerstva obrany SR, sekcie majetku a infraštruktúry v zmysle stanoviska č. SEMaI-EL13/2-5-2224/2023 zo dňa 19.05.2023 – nemáme pripomienky a súhlasíme.
23. Dodržať podmienky Ministerstva vnútra SR, centra podpory Prešov, oddelenia telekomunikácií a informatiky v zmysle stanoviska č. CPPO-OTI-2023/000703-266 zo dňa 14.04.2023 – nemáme pripomienky.
24. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade v zmysle stanoviska č. ORHZ-PP1-2023000943-004 ti dňa 30.05.2023 – V projekte riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby sú navrhnuté a zakreslené odstupové vzdialenosti zamedzujúce prenosu požiaru z požiarne nebezpečného priestoru. V prípade, ak odstupové vzdialenosti zasahujú do susedných pozemkov, resp. parciel, ich určenie sa rieši v rámci stavebného konania.
25. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov v zmysle záväzného stanoviska č. KPUPO-2023/9485-2/34732/Lk zo dňa 28.04.2023 - Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
26. Dodržať podmienky Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v zmysle stanoviska č. SÚCPSK-PP/535/2023-02 zo dňa 13.04.2023 - Žiadame stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Poprad na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácií práce vo forme písomného zápisu prípadne fotodokumentácie.
27. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle záväzného stanoviska č. OU-PP-OCDPK-2023/013538-02 zo dňa 26.04.2023 - Križovanie elektrického vedenia s cestou III/2343 bude realizované bez zásahu do spevnenej časti vozovky cesty pretláčaním popod cestu v min. hĺbke 1,0 m pod úrovňou nivelety vozovky s uložením v chráničke tak, aby jej dĺžka presahovala hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypu cesty. Štartovacia a cieľová jama budú situované mimo cestné teleso cesty III.

triedy, t. j. min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy príp. päty násypu cesty. Po zrealizovaní prípojky bude terén po pracovných jamách uvedený do pôvodného stavu. Podvrtávka bude kolmá na os cesty III. triedy, situovaná min. 20 od mostného záveru mosta M7357 (III/2343-008) z dôvodu budúcich bezproblémových opráv tohto objektu. Zriadenie novej kioskovej trafostanice žiadame umiestniť mimo hlavný dopravný priestor cesty III/2343, t. j. min. 1,0 m od spevnenej časti vozovky cesty III. triedy. Povolenie na uloženie vedenia do telesa cesty podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu. Stavebník alebo organizácia ním splnomocnená je povinný najneskôr 20 pracovných dní pred realizáciou stavebných prác v dotyku s cestou III. triedy požiadať o udelenie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie pre uloženie vedení do ciest II. a III. triedy, prípadne vzdušné kríženie ciest. Realizáciou nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebno-technických parametrov ani odvodňovacích pomerov cesty III. triedy. Vylúčiť akýkoľvek zásah do cestného telesa, státie mechanizmov alebo skládku materiálov na ceste a aj v cestnej priekope bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu.

28. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej odpadového hospodárstva v zmysle záväzného stanoviska č. OU-PP-OSZP-2023/013800-002 zo dňa 27.04.2023 – V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach je investor. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona. Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ust. § 77 zákona o odpadoch a ust. § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií; stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť. V súlade s ust. § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, spôsob selektívnej demolácia a plánovaný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia vzniknutých odpadov; po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu ŠSOH vyhodnotenie selektívnej demolácie. V súlade s ustanoveniami § 14 ods. 1 zákona o odpadoch predložiť pri kolaudácií uvedenej stavby evidenciu o druhoch a množstvách stavebných odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
29. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy v zmysle záväzného stanoviska č. OU-PP-OSZP-2023/013387-002 zo dňa 17.04.2023 a v zmysle súhlasu č. OU-PP-OSZP-2023/013387-002 zo dňa 14.03.2024 - Na pobrežných pozemkoch neuskladňovať stavebný materiál a iné predmety. Pri prácach realizovaných vo vodnom toku dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu koryta vodného toku a priľahlých pozemkov, či ohrozeniu kvality povrchových vôd vo vodnom toku. Pri zemných prácach dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. Vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pôdy a povrchových vôd.
30. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle záväzného stanoviska č. OU-PP-OSZP-2023/015773-003 zo dňa 07.06.2023 – V blízkosti stromov postupovať šetrným spôsobom a prijať opatrenia na zamedzenie poškodenia jednotlivých stromov a ich koreňového systému a následnému výrubu. Pri stavebnej činnosti chrániť okolité prírodné prostredie pred znečistením od stavebného odpadu a následným poškodením. Zabezpečiť zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácií so zeminou.
31. Dodržať podmienky Obce Lučivná v zmysle vyjadrenia č. OCULu-116/2023-001 zo dňa 25.04.2023.

32. Dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice v zmysle vyjadrenia č. 29885/2023 zo dňa 11.12.2023.
33. Dodržať podmienky E. I. C. Engineering Inspection company, s. r. o., Prešov v zmysle odborného stanoviska S2024/00588/EIC IO/STA k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením zo dňa 01.03.2024 - Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Košice, v zmysle stanoviska č. CS SVP OZ KE 2777/2023/4 zo dňa 16.06.2023 – Zahájenie prác pri vodnom toku písomne min. 5 dní vopred. Križovania koryta vodného toku zrealizovať kolmo na os koryta riadeným pretlakom, s následným umiestnením chráničky min. 1,2 m pod jeho dno (vzdialenosť merať od pevného dna nie nánosu). Chráničky v mieste križovania dimenzovať na zaťaženie 25 ton, vzhľadom na nosnosť. Na oboch brehoch označiť miesto križovania výstražnými tabuľami „POZOR NEBAGROVAŤ“ a v prípade ich poškodenia alebo odcudzenia nahradiť novými. Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej správy. V súbehu s potokom umiestniť nový VN a NN kábel v zemi min. 5 m od jeho existujúcej pravej a ľavej brehovej čiary. Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej správy.
35. Použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. Doklady o overení požadovaných vlastností a vhodnosti použitých stavebných výrobkov stavebník predloží stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
36. Podaniu návrhu na kolaudáciu budú predchádzať všetky predpísané skúšky, prehliadky a merania o spôsobilosti prevádzkových zariadení stavby na plynulú a bezpečnú prevádzku, vydané rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia resp. iné príslušné opatrenia dotknutých orgánov.
37. Stavebník je povinný pred uvedením do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
38. Stavbu je možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
39. Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu na kolaudáciu stavby stavebník predloží doklady v zmysle ust. § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Stavebník a dodávateľ je povinný oboznámiť da so všetkými stanoviskami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy, vlastníkov inžinierskych sietí, ktorý vstúpili do územného aj stavebného konania. V zmysle týchto požiadaviek a v súlade s podmienkami stavebného úradu bude stavba uskutočnená.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do troch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá podľa ust. § 67 stavebného zákona. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa ust. § 70 stavebného zákona. Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší stavebný úrad po uplynutí 15 dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Dňa 16.01.2024 bola na Obec Lučivná podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku líniovú stavbu **„ES LUČIVNÁ – úprava VN v obci Lučivná“** na pozemkoch KN-C 686/1, 207/1, 209, 735/1, 1001/1, 757/1, 885/4, 595, 403/1 a KN-E 823/1, 823/2, 824/3, 824/4, 825/3, 826/1, 829, 830, 832, 833, 1811/4, 1811/3, 207, 206, 205/2, 205/1, 204/2, 204/1, 203/1, 202, 201, 200, 199/1, 198/2, 198/1, 197/1, 196, 195, 194/1, 193/4, 193/3, 193/1, 192, 193/2, 191, 190, 189, 187, 186, 185/2, 185/1, 184/2, 184/1, 183, 182, 181, 179/2, 179/1, 178/2, 178/1, 177, 176, 175, 174/2, 174/1, 173, 174/2, 1801/2, 438/1, 172, 171, 170, 169/2, 169/1, 168, 167, 166, 165/2, 165/1, 1801/1, 1811/2 v k. ú. Lučivná v extraviláne obce Lučivná. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie, ktoré bolo dňa 24.01.2024 prerušené výzvou.
Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Lučivná pod č. 198/2023/03-Hy zo dňa 18.09.2023, právoplatnosť nadobudlo dňa 27.10.2023.

Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala potrebné doklady, stavebný úrad konanie prerušil a vyzval stavebníka na doplnenie požadovaných dokladov v stanovenej lehote rozhodnutím č. 17/2024/01-Hy zo dňa 24.01.2024. Splnomocnenec stavebníka podanú žiadosť doplnil osobne na Spoločnom obecnom úrade dňa 22.03.2024.

Stavebný úrad po doplnení žiadosti o požadované doklady zistil, že v rozhodnutí o prerušení konania a výzve na doplnenie nesprávne uviedol parcelné čísla pozemkov na ktorých sa má stavba nachádzať, preto listom zo dňa 02.04.2024 upovedomil o oprave chyby v písaní a počtom v písomnom vyhotovení rozhodnutia pod č. 17/2024/02-Hy, kde uviedol správne parcelné čísla pozemkov na ktorých sa bude stavba nachádzať.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania oznámením č. 17/2024/03-Hy zo dňa 03.04.2024. Nakoľko stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a dokumentácia so žiadosťou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej stavby, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

K žiadosti bola priložená dokumentácia pre stavebné povolenie, splnomocnenie od investora na zastupovanie v konaní. K návrhu sa vyjadrili: Okresný úrad Poprad, starostlivosti o životné prostredie (orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva) a odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov; Ministerstvo Obrany SR, úrad správy majetku štátu, Bratislava; Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Košice; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade; Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad; SPP- distribúcia, a. s., Bratislava; Slovak Telekom, a. s., Bratislava; Obce Lučivná; Východoslovenská distribučná, a. s., Košice a E.I.C. Enginnering inspection company s. r. o, Prešov.
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov. Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vydala súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k uskutočneniu stavby pod č. OU-PP-OSZP-

2024/012894-002 dňa 14.03.2024. Trasa vedenia križuje vodný tok Mlynica (ID 3-01-02-1813) cca v rkm 2,960 a v rkm 3,390.

Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenia je vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle ust. § 45 ods. 2 písm. b) stavebného zákona a spĺňa podmienky príslušných STN. Stavba je v súlade so schváleným ÚPN obce Lučivná a jeho záväznou časťou.

Nové vedenie sa umiestňuje a bude realizované na pozemkoch mimo zastavaného územia obce Lučivná, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Navrhovateľ, ako držiteľ povolenia na podnikanie v energetike je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme podľa ust. § 11 ods. 1 písme f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon o energetike) zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenia prenosovej sústavy a distribučnej sústavy aj bez súhlasu vlastníka pozemku. Týmto navrhovateľ konajúci vo verejnom záujem, je nositeľom „tzv. iného práva“ k dotknutým pozemkom podľa ust. 139 ods. 1 písmena c) stavebného zákona - právo vyplývajúceho z iných právnych predpisov a to zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredí, verejných záujmov chránených stavebným zákonom a osobitnými predpismi a práv a právom chránených záujmov účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 60 písm. g) bol uhradený v hodnote 400,-- EUR bankovým prevodom na účet obce Lučivná dňa 16.01.2024.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa proti tomuto rozhodnutiu možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, a to podaním na Obec Lučivná, Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná. Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre navrhovateľa
Overená dokumentácia pre stavebné povolenie

Ing. Monika Kičáková
starostka obce

Toto stavebné povolenie podľa ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku a ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Lučivná po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Stavebné povolenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Obce Lučivná.

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa

1. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice –projektant
2. Mária Matvejová, L. Svobodu 2584/68, 058 01 Poprad - splnomocnenec
3. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie

4. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
5. Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
6. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesennná 14, 080 05 Prešov
7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
8. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov
9. Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
10. E.I.C. Enginnering inspection company s. r. o, Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Levočská 31, 058 01 Poprad
12. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
13. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom, a. s., P. O. BOX D-30, Poštová 18, 042 10 Košice
15. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
16. Obec Lučivná, Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná